



1 FVS-PAV. TERREO - PONTOS ELÉTRICOS
ESC. 1 : 50

QUADRO DE MATERIAIS ELÉTRICOS						
COD.	TIPO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	Referência Fabricante	QTD.
T1	Interruptores	Elétrica Predial	Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2"	15, 4"x2"	Pial Legrand ou equivalente	28
L2	Luminárias	Elétrica Predial	Luminária de Embutir Quadrada 3000k	150x150mm	Stella ou Equivalente	12
L3	Luminárias	Elétrica Predial	Luminária Poste 100w	Altura=4m	Genérico	11
SP	Sensor de Presença	Elétrica Predial	Conjunto montado com 1 Sensor de presença, 10A 250V~, 4"x2"	1Sensor, 4"x2"	Pial Legrand ou equivalente	6
RJ	Tomada Lógica	Rede Lógica Predial	Conjunto montado de 1 para PC, RJ45, 4"x2"	RJ45, 4"x2"	Pial legrand ou equivalente	12
TP10	Tomadas	Elétrica Predial	Conjunto montado de 1 Tomada para Piso 1P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2"	2x10A, 4"x2"	Pial Legrand ou equivalente	1
TP8	Tomadas	Elétrica Predial	Conjunto montado de 1 Tomada para Piso 1P+T, 20A, posto horizontal, 4"x2"	1x10A, 4"x2"	Pial Legrand ou equivalente	1

QUADRO DE MATERIAIS ELÉTRICOS						
COD.	TIPO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	Referência Fabricante	QTD.
T6	Tomadas	Elétrica Predial	Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2"	2x10A, 4"x2"	Pial Legrand ou equivalente	59
TUE	Tomadas	Elétrica Predial	Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 20A, postos horizontais, 4"x2"	2x20A, 4"x2"	Pial Legrand ou equivalente	4
TA	Tomadas	Elétrica Predial	Tomada Alta Conjunto montado de 1 Placa para Saída de Fio Ø11mm, 4"x2"	Saída de fio	Pial Legrand ou equivalente	16
Total Geral: 150						

	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada de Piso 2P+T, 20A
	Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado
	Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" x" cm do piso acabado
	Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
	Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
	Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
	Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
	Pulsador
	Ponto para campanha
	Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Dimer (Variador de Luminosidade)
	Sensor de presença, embutido em caixa 4x2
	Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
	Ponto de luz embutido no teto
	Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
	Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede
	Eletroduto de PEAD embutido no piso
	Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado
	Caixa para medidor
	Caixa de passagem no piso
	Eletroduto que sobe
	Eletroduto que desce
	Eletroduto que passa descendo
	Eletroduto que passa subindo

EMISSÕES						
REV.	EMISSÃO		DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO			 PREFEITURA DE PARINTINS			
AUTOR DO PROJETO:			RESPONSÁVEL TÉCNICO:			
LUCIANO DE SOUZA CRUZ CAU: A167894-9			LUCIANO DE SOUZA CRUZ CAU: A167894-9			
LOCALIDADE/ENDEREÇO:						
PARINTINS - AMAZONAS						
Rua Joaquim Prestes Azeido s/n , Santa Clara , Parintins - AM, 69151-620						
TÍTULO:						
PROJETO DE ARQUITETURA						
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER						
ÁREA TERRENO:		1463,54 m2	ÁREA CONSTRUÍDA:		435,23 m2	PRANCHA:
DATA:	23/03/2026	ESCALA:	1 : 50	DESENHO:	LUCIANO CRUZ	10
OBS:						
Direitos Autorais Reservados pela Lei 9.610 de 19.02.1998						