



NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 0118:2014;
- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE FERRO.
- OS ELETRODUTOS QUE SEQUEM ATE O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ROSQUELADO;
- OS ELETRODUTOS APARENTES (PÁTHO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FINEE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

		Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
03	JANEIRO/2025	Redimensionamento dos portos de iluminação, tomadas de uso geral e específico para adequação de arquitetura e novo layout. Atendimento a NBR 5419/2004.
02	JANEIRO/2017	Atendimento à NR 950/2015; Adequação das áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da plataforma, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos elevadores e altura do portão PA4; Atrescamento geral e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-estabelecidos; Adequação paredes + shaft para lubrificação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da plataforma.
01	AGOSTO/2016	
	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		

ELE